

Commune de

CRESSONSACQ

**PLAN LOCAL
D'URBANISME**

APPROBATION

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :

12 JUIL. 2018

7a

DEFENSE INCENDIE

Défense Incendie de la commune de CRESSONSACQ

60177 CRESSONSACQ

Légende

- Etat
- Anomalie
- Visité
- Accès
- ✗ Indisponible
- ✗ -Avec anomalie
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					• Etat	• Anomalie	• Accès	• Visité	
00001	B100	Angle Rue Jeanne d'Arc et Rue de la Couloirelle face au n°8	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation demi raccord de 70 HS
00002	P100	rue de la Ville face au 9	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	ouverture point d'eau difficile
00003	P100	rue Neuve RD36	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00004	P100	Angle rue Neuve et lotissement Jardin L'Eveque	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00005	P100	Rue Verte	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00006	P100	Grande Rue	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	ouverture point d'eau difficile
00007	P100	Angle Rue Bullot et rue Quentin Pasquier	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00008	P100	Angle Rue des Bois et Rue du Moulin face au 1	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00009	P100	Rue du Moulin entre 17 et 19	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	

RESEAU D'EAU POTABLE

Adduction en eau potable

Canalisation de diamètre :

Supérieur ou égal à 100 mm

Inférieur à 100 mm

Défense-incendie



Bouche ou poteau incendie conforme



Bouche ou poteau incendie non conforme



Portée des hydrants (200 m linéaires)

PLAN LOCAL D'URBANISME

Commune : CRESSONSACQ

UNSA - SERVICES DE LA VILLE DE CRESSONSACQ - 2015

DIAGNOSTIC
Echelle : 1:20000

10 décembre 2015

